

# Udløbstabel

Vandtab i lækager fra runde huller ved tryk på 5 Bar							
Åbning		Liter per		M <sup>3</sup> per		M <sup>3</sup> per	
Ø	mm	Minut	Time	Dag	Uge	Måned	År
·	0,5	0,33	20	0,48	3,36	14,4	173
•	1,0	0,97	58	1,39	9,73	41,6	499
●	1,5	1,82	110	2,64	18,5	79	948
●	2,0	3,16	190	4,56	31,9	136	1.632
●	2,5	5,09	305	7,30	51,1	218	<b>2.616</b>
●	3,0	8,15	490	11,75	82	351	4.212
●	3,5	11,3	680	16,3	114	490	5.880
●	4,0	14,8	890	21,4	150	640	7.680
●	4,5	18,2	1.10	26,4	185	790	9.480
●	5,0	22,3	1.340	32,0	224	960	11.520
●	5,5	26,0	1.560	37,4	262	1.120	13.440
●	6,0	30,0	1.800	43,2	302	1.300	15.600
●	6,5	34,0	2.050	49,1	344	1.478	17.736
●	7,0	39,3	2.360	56,8	398	1.700	20.400
Omregnings faktorer til forskellig tryk. Bar/Faktor							
1/0,45	2/0,63	3/0,77	4/0,89	5/1,00	<b>6/1,10</b>	7/1,18	8/1,27
9/1,34	10/1,41						
<b>Eksempel: Tryk = 6,0 Bar. Hul = Ø 2,5 mm. 1,10 x 2.616 = 2.878 M<sup>3</sup>/år</b>							